

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

Предписание № 94/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского городского
округа «Школа с. Косой Брод», директору Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Полевского городского округа «Школа с. Косой Брод»

Скутину Николаю Алексеевичу

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
 фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
 правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «25» ноября 2020 года № 94, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «30» ноября 2020г., с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. «04» декабря 2020г., с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин «17» декабря 2020г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда,
ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,
капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
 пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского
городского округа «Школа с. Косой Брод», расположенного по адресу: г. Полевской, с. Косой Брод,
ул. Советская, 25

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ ПГО «Школа с. Косой Брод» Скутиным Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнени е)
1	2	3	4	5
1.	Помещение лаборантской биологии, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы	01.11.2021	

		проектирования», пункт 13.3.6.	
2.	Помещение лаборантской химии, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.	01.11.2021
3.	Кабинет заместителя директора по хозяйственной части, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.	01.11.2021
4.	Помещение кухни, над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу, установить световой оповещатель «Выход».	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3.	01.11.2021
5.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной в 2007 году в соответствии с рабочим проектом ООО «СПС» № 16-ПС-2007), а именно, организовать своевременную замену отдельных составляющих частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 29.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст.5, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.4.2, 5.1.7. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61.	01.11.2021

	документацией на них.		
6.	Для здания и помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, предусмотреть автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха. Руководителю организации обеспечить проверку, устройств, блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 49.	01.11.2021
7.	Помещение для хранения (складирования) сухих продуктов, тип заполнения проема выполнить в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82.	01.11.2021
8.	Помещение для хранения (складирования) сухих продуктов, определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27.	01.11.2021
9.	Помещение для хранения (складирования) сухих продуктов, руководителю организации обеспечить наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20.	01.11.2021
10.	В здании на путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное	01.11.2021

		освещение» п. 7.74, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 89, Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.1.	
11.	Пожарные шкафы, расположенные на 1-ом и 2-ом этажах объекта защиты, предусмотреть из негорючего материала.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4, ст. 107. <i>п 4 ст 4</i>	01.11.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,

Полевского городского округа УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

капитан внутренней службы Климов Э.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » 17.11.2020 г.

(подпись)

М.Л.П.*

С предписанием ознакомлен(а), для исполнения получил(а):

и.о. директора
Алексей Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » 12 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)