

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан *муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Полевского городского округа «Школа села Косой Брод»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. с. Косой Брод, ул. Советская, д. 25,
2. с. Косой Брод, ул. Советская, д. 13а.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от
13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа
13.09.2024г.



К.С. Поспелов

АКТ
готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» октября 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

председатель комиссии: Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод», 623377 Свердловская обл. г. Полевской, с. Косой Брод, ул.Советская, д. 25, ул.Советская, д.13а

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Устранение выявленных в порядке,	Не	Нарушения в тепловых и

	установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	требуется	гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок отсутствуют
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнено	Акт №1 от 28.05.2024г промывки систем отопления
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Выполнено	Акт №2 от 14.07.2024г проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	1. Приказ №1/3-Д от 15.01.2024г. «Об утверждении годового плана-графика ремонта систем теплопотребления. 2. Акт №3 от 22.07.2024г. о выполнении плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 г.г. систем теплопотребления. 3. Годовой план-график от 11.01.2024г. 4. Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт разграничения принадлежности тепловых Муниципальный контракт балансовой сетей. №40- ОТ/01/24 от 31.01.2024г. 2. Акт № 4 от 14.07.2024г. испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность. 3. Акт №9 от 01.08.2024г. о готовности теплопроводов тепловой сети
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Акт осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери). Акт №5 от 22.07.2024г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акт технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта Акт №6 от 22.07.2024г
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов Отчет о регламентных работ ООО «СЦ»

			Элеком»
9.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	Не требуется	Не предусмотрено проектом
10	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Выполнено	Акт проверки наличия паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности Акт №7 от 22.07.2024г
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	Не требуется	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Акт № 09.08.2024г проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора
14.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	Акт сверки либо/ бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы. Акт сверки за период 01.01.2024-23.07.2024г. 2. Справка об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии. Справка об отсутствии задолженности от 29.07.2024г.
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок	Выполнено	Справка УО от 25.07.2024г №07-12-1539
16.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность	Выполнено	Акт №8 от 14.07.2024г испытания на прочность и плотность систем отопления
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилами	Не требуется	Справка от 24.07.2024г по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии
18	Наличие актов о проверке состояния	Не	

дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом	требуется	
---	-----------	--

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»

(наименование объекта)

Готово

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):


1. Приказ «О подготовке к отопительному осенне-зимнему периоду 2024-2025 г.г.» № 99 - Д от 10.07.2024 г;
2. Акт № 1 от 28.05.2024г., о промывке системы теплоснабжения (школа, ул. Советская, 25); (детский сад, ул. Советская, 13а);
3. Акт №2 от 14.07.2024г. проверки соответствия присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
4. Приказ №1/3-Д от 15.01.2024г. «Об утверждении годового плана -графика ремонта систем теплоснабжения.
- 5.Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей.
6. Муниципальный контракт №40-ОТ/01/24 от 31.01.2024г.
7. Акт № 4 от 14.07.2024г. испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность.
8. Акт №9 от 01.08.2024г.о готовности теплопроводов тепловой сети
9. Акт №5 от 22.07.2024г. осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери).
10. Акт № 6 от 22.07.2024г. технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта
11. Справка работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов Отчет о регламентных работ ООО «СЦ» Элеком».
12. Акт №7 от 22.07.2024г. проверки наличия паспортов теплоснабляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
13. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора.
14. Акт сверки за период 01.01.2024-23.07.2024г либо/ бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы.
15. Справка об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии от 29.07.2024г.
16. Приказ №99/1 от 10.07.2024г. «О создании постоянно действующей комиссии за рабочим состоянием теплоснабжения».
17. Акт №8 от 14.07.2024г. испытания на плотность и прочность систем отопления.

Председатель комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)

/Т.А. Комякова


Члены комиссии:




(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Кузнецова




(подпись, расшифровка подписи) /С.Г. Яковлева



(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Петина




(подпись, расшифровка подписи) /О.Н. Будылина



(подпись, расшифровка подписи) /И.В. Попов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"13 сентября 2024 г.



(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464119
Владелец Карфидова Екатерина Васильевна
Действителен с 24.10.2023 по 23.10.2024